

**Сведения
о выявленных нарушениях в сфере пожарной безопасности на объектах,
осуществляющих образовательную деятельность на территории
Акимовского района**

1. Государственное казенное учреждение профессиональная образовательная организация Запорожской области "Акимовский профессиональный лицей", адрес: пгт. Акимовка, ул. Чкалова, д. 7:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте

огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);

- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРoТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);

- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

2. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Акимовская средняя общеобразовательная школа № 26" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, ул. Пушкина, д. 22а:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));

- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);

- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);

- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);

- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТРoТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТРoТПБ);

- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРoТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРoТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);

3. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Акимовская средняя общеобразовательная школа №27" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, ул. Центральная, д. 73:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный

закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

4. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Акимовский детский сад № 20 "Малыш" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, ул. Курортная, д. 65:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

5. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Акимовский детский сад № 21 "Росинка" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, ул. Мелиораторов, д. 1а:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);

- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

6. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Акимовский детский сад № 22 "Тополёк" Мелитопольского района, адрес: пгт. Акимовка, пер. Спортивный, д. 1:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));

- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);

- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);

- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);

- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);

- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);

- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);

- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);

- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

7. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Таврийская средняя общеобразовательная школа № 35" Мелитопольского района, адрес: с. Таврийское, ул. Школьная, д. 27:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

8. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Таврический детский сад № 23 "Медвежонок" Мелитопольского района, адрес: с. Таврийское, ул. Таврическая, д. 18:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТРoТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТРoТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРoТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки,

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);

- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРoТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);

- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

9. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Атманайская средняя общеобразовательная школа № 28" Мелитопольского района, адрес: с. Атманай, ул. Матросова, д. 3а:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));

- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);

- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);

- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);

- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТРoТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТРoТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРoТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРoТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

10. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Великотерновская средняя общеобразовательная школа № 33" Мелитопольского района, адрес: с. Великая Терновка, ул. Школьная, д. 11:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого

дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);

- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);

- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);

- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);

- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

11. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Владимировская средняя общеобразовательная школа №30" Мелитопольского района, адрес: с. Владимировка, ул. Мира, д. 70:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));

- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);

- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);

- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);

- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

12. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Волчанская средняя общеобразовательная школа № 31" Мелитопольского района, адрес: с. Волчанское, ул. Юбилейная, д. 42:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));

- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

13. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области " Волчанский детский

сад № 50 "Пчёлка" Мелитопольского района, адрес: с. Волчанское, ул. Молодёжная, д. 20а:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

14. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Новоданиловская средняя общеобразовательная школа № 32" Мелитопольского района, адрес: с. Новоданиловка, ул. Центральная, д. 14:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТРoТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТРoТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРoТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

15. Государственное казенное учреждение дошкольная образовательная организация Запорожской области "Новоданиловский детский сад № 24 " Солнышко" Мелитопольского района, адрес: с. Новоданиловка, ул. Лисконоженка, д. 2:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;
- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);

- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТРoТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТРoТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТРoТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТРoТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТРoТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТРoТПБ, Пункт 13 ППР).

16. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Переможенская средняя общеобразовательная школа № 34" Мелитопольского района, адрес: п. Переможеное, ул. Центральная, д. 4:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных

факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ) ;

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);
- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);
- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);
- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);
- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);
- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);
- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

17. Государственное казенное учреждение общеобразовательная организация Запорожской области "Розовская средняя общеобразовательная школа № 29" Мелитопольского района, адрес: с. Розовка, ул. Черняховского, д. 47:

- не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений (Пункт 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее - ППР));
- не проведено обучение сотрудников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (Пункт 3 ППР);
- на объекте защиты не соответствуют нормам и требованиям планы эвакуации людей при пожаре (Пункт 5 ППР);
- на объекте защиты не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации людей (тренировки необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие) (Пункт 9 ППР);
- во всех зданиях и сооружениях объекта, а также на территории отсутствуют или не соответствуют требованиям знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения

аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (Пункт 36 ППР);

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (статья 30 ППР, статья 55 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее - ТР о ТПБ);

- на объекте защиты отсутствует работоспособная система автоматической пожарной сигнализации, что является необходимой мерой по защите объекта защиты и находящихся в нем людей от пожара (статья 54 ТР о ТПБ);

- здание учебного заведения не обеспечено в полной мере противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (статья 62 ТР о ТПБ);

- здания а также территория объекта защиты не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР, также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР, статья 60 ТР о ТПБ);

- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Пункт 60 ППР);

- во всех зданиях, сооружениях и помещениях объекта, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение (статья 53 ТР о ТПБ);

- отсутствует декларация пожарной безопасности на здания и сооружения объекта защиты (статья 64 ТР о ТПБ);

- на объекте защиты отсутствует исправное устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п.4 ст.50 ТР о ТПБ);

- не проведена огнезащитная обработка, огнезащитными составами, деревянных элементов чердачных покрытий здания (статья 58 ТР о ТПБ, Пункт 13 ППР).

На основании вышеизложенного, для сохранения жизни и здоровья людей, с целью соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, прошу Вас оказать содействие в исключении нарушений, выявленных в ходе профилактических визитов на данных объектах.

Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы (по Мелитопольскому район)
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Запорожской области
капитан внутренней службы

В.В. Царенко